Cutie separare zone post existentă

4x ACYAbY 3x150+70 mmp. proi. L=30m

PTAB proi. 160kVA

Cutie de selectivitate cu 4 directii - sectionată proi.

Cutie de selectivitate cu 4 directii - sectionată proi.

TYIR 50+3x50+25 mmp. existent L=128m

Cutie selecticitate cu 3 directii proi.

TYIR 50+3x70+35 mmp. existent L=128m

Cutie separare zone post proi.

~~Stâlp SE 4 ex. inlocuit~~

Stâlp SE 10 proi.

Cutie de selectivitate cu 3 directii - sectionată proi.

Cutie separare zone post proi.

~~Stâlp SE 4 ex.inlocuit~~

Stâlp SE 10 proi.

TYIR 50+3x50+25 mmp. existent L=236m

TYIR 50+3x70+35 mmp. existent L=63m

TYIR 50+3x50+25 mmp. existent L=363m

Cutie de trecere LEA-LES proi.

ACYAbY 3x150+70 mmp. proi. L= 114m.

Cutie de trecere LES-LEA proi.

TYIR 50+3x50+25 mmp. existent L=59m

Cutie separare zone post proi.

TYIR 50+3x70+25 mmp. existent L=1018m

TR RAC PTA 476 BALTA BLONDA

TYIR 50+3x50+25 mmp. existent L=1701m

PTA 476 Balta Blonda

Distribuţie Energie Electrică Romania
SERVICIUL PROIECTARE SATU MARE

JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
AVIZAT
ARHITECT ŞEF
TRAIAN STIRBU SEPTICIUC
Nr. 97/04.11.2025
Arhitect şef

LEGENDA

- Stâlp MT
- LEA 20 kV existent
- LES 20 kV existent
- LES 0.4 kV existent
- LEA 0.4 kV proiectat
- LEA 0.4 kV existent
- LEA 0.4 kV proiectat
- Priză de pământ proiectată
- cutie separare zone post proi.
- cutie trecere LEA-LES proi.
- PTA 476 250kVA existent
- zona siguranță raza 25m
- PTAB 160 kVA proiectat
- Tub de protecție
- Fâșia de Distribuție E2+4 existentă

Verificator ANRE				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza/Numar/Data

Distribuţie Energie Electrică Romania str. Ile Măcelaru nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: +40 264 205 069 Fax: +40 264 205 998 office@distributie-energie.ro C.F. DEEB: RO 14476722 R.C. DEEB: J2002000552123 www.distributie-energie.ro
Compartiment Proiectare SATU MARE

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:1000	Titlu Proiect: Injecţie de putere LEA 0,4kV zona PT 476 loc. Balta Blonda, jud. Satu Mare	Faza: S.F
Sef proiect	ing. Rocean Daniel C.				
Verificat					
Proiectat	ing. Ardelean Mădălin		Data: 10.2025	Titlu Plansa: Plan de situatie	Plansa nr: 2
Desenat					

Beneficiar: Distributie Energie Electrica Romania Sucursala Satu Mare

Proiect nr: I-25-4019